

Зарегистрирована

ОГПМ г. В-Пышма

(Наименование территориального ОГПН)

"30" апреля 2010 г.

Регистрационный № 6542000000-154-54

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области Профессиональное училище «Юность» ГОУ НПО СО ПУ «Юность»

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1026600728307

Идентификационный номер налогоплательщика 6606004237

Место нахождения объекта защиты г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53
e-mail: LOBASTOV07@mail.ru, телефон/факс 8 (34368) 5-44-86.

Раздел I. Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты:

Оценка пожарного риска не производилась так как на объекте в полном объеме выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности.

Раздел II. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара: Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не было в связи с отсутствием 0.00 рублей.

Раздел III. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

(В разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты).

1. Федеральные законы о технических регламентах и нормативные документы по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:

№ п/п	Наименование Федерального закона, нормативного документа по пожарной безопасности
1.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
2.	Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.	СНиП 21-01-97* «Противопожарные нормы»
4.	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания»
5.	СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»
6.	МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97
7.	СНиП II-35-76 (с изменениями №1) «Котельные установки»
8.	СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

11.	МДС 41-1.99 Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*)
12.	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
13.	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
14.	НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
15.	НПБ 110-03 «Перечень ЗиС, подлежащих защите автоматическими установками»
16.	НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией»
17.	РД 34.21.122-8787 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»
18.	РД 78.145-93 МВД «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ и приемки»

Характеристика зданий и сооружений

1. Учебный корпус (Л-А1), общественно-бытовой блок (Л-А2), мастерские (Л-А3), общежитие (Л-А4), склад с гаражом (Л-А5) выстроены из кирпича, фундаменты - блоки. Под учебным корпусом предусмотрены подвальные помещения, под общежитием технический подвал. Все перекрытия железобетон, кровля мягкая – рубероид.

В Л-А1, Л-А2, Л-А4 предусмотрены выходы на кровлю.

Л-А1, Л-А2, Л-А3 – соединены переходами.

Во всех зданиях, кроме Л-А-5, имеются двойные запасные выходы с указателями.

Лестничные пролеты железобетонные.